

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинель
(место составления акта)

«12» ноября 2018 г.
(дата составления акта)
«18» час. «00» мин.
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 213**

По адресу: 446426, Самарская область, Кинельский район, село Малая Малышевка, улица
Молодежная, дом 19.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 12 октября 2018 г. № 213
(вид документа проведения проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
села Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области (далее – ГБОУ
СОШ с. Малая Малышевка)

Дата и время проведения проверки:

« » 2018 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 18 октября 2018
г. по 15 ноября 2018 г.; фактическая 2 рабочих дня, с 12 ноября 2018 г. по 13 ноября 2018 г., в
том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 3 часа. 00 мин., с 15 час.
00 мин. 12 ноября 2018 г. по 18 час. 00 мин. 12 ноября 2018 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского окру-
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
га Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Яловая О.В. 12.10.2018 года в 11. 00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Миргородский Вячеслав Викторович – инспектор отделения
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должност
надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и муници-
пальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы го-
отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств

подского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной
 об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области

При проведении проверки присутствовали: Яловая Оксана Викторовна - директор
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
 иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представител
 индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе-
 гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки: **выявлены нарушения обязательных требований или требований,**
 (с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
2.	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) в	п. 42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	Директор ГБОУ СОШ Малая Малышевка
3.	На путях эвакуации на покрытии пола использован материал (линолеум) на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности), свидетельствующей о допустимости применения данного материала на путях эвакуации.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 ППР № 390; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	Директор ГБОУ СОШ Малая Малышевка
4.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 ППР № 390	Директор ГБОУ СОШ Малая Малышевка
5.	Руководитель организации не обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (помещение сторожей) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	п. 64 ППР № 390	Директор ГБОУ СОШ Малая Малышевка
6.	Планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с расположением помещений, эвакуационных выходов.	п. 7 ППР РФ.	
7.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского и производственного назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ППР РФ	

8	Не переработана декларация пожарной безопасности на объект защиты.	п. 3, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7 приказа МЧС от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	
9	Не указано направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначенное указателям с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	ст. 4 ст. 5 ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 55 ППР РФ № 390; п. 9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».	
10	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (в месте расположения прибора приемно-контрольного)	п. 61 ППР РФ..	
11	Ширина эвакуационного выхода у водомерной менее 1.2 метра (фактически 0,76 метра). Ширина эвакуационного выхода группы «Пчелка», выхода у изолятора менее 1.2 метра (фактически 0,78 метра).	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 1, ч.2, п.1, п.2; ст. 6 ч.1, п.2; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел..	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
12	Отсутствует акт первичного обследования системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления людей при пожаре).	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4. п.1 ч.1 ст.6, ст. 83, ст.84 123-ФЗ п. 61 ППР в РФ: При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. п. 5.3.1 ГОСТ Р 54101-2010: Проведение первичного обследования системы после приемки системы в эксплуатацию обеспечивает Организация, для чего она создает комиссию по первичному обследованию системы с привлечением должностного лица Организации, представителя(ей) Исполнителя и, при необходимости, третьего(их) независимого лица (лиц). п. 5.3.5 ГОСТ Р 54101-2010: По результатам первичного обследования системы комиссия составляет акт первичного обследования системы, утверждаемый уполномоченным представителем Организации.	
13	Формирование сигнала на управление в автоматическом режиме установкой системы оповещения, осуществляться при срабатывании одного пожарного извещателя.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
14	Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляться не от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), имеющего отличительную окраску.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.7 СП 6.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка

15	Допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.14. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
16	Линии питания системы противопожарной защиты выполнена не огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение (в частности в помещении электрощитовой)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
17	Не организовано проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта.	п. 55 ППР РФ) Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
18	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа («малый зал»)	п. 35 ППР РФ. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
19	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в помещениях допускается установка точечных дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
20	Помещение склада не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А 1, п. А 10 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
21	Не обучены непосредственно в организации: - работники, осуществляющие охрану организации	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 п. 39. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: - работники, осуществляющие охрану организации	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
22	Отсутствуют ограждения крыльца	ст. 4 ст. 5 ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 5.2.2 Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. п. 5.2.15 Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м,	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
23	Фиксируются samozакрывающиеся двери лестничных	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка

	клеток, коридоров в открытом положении	22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 7.7 Свод правил СП. 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.	
24	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (далее - 123-ФЗ): Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
25	Загроможден эвакуационный путь в помещении столовой (установлен шкаф)	п. 36 ППР РФ. Запрещается б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами	Директор ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):